Affaire N° 001_52_12274_20251118_20033_833

PROCONTROL

Zoning Industriel des Hauts-Sarts
Rue de Hermée 225
4040 HERSTAL
TVA BE0507 735 513
Tel 04/230.33.00
E-Mail secretariat@pro-control.be

BELAC N° 005-INSP

Date d'émission : 18/11/2025

Date de visite le(s) : 18-11-2025	Adresse de visite : 4020 LIEGE Quai Edouard Van Beneden 10 , (bte 173) C
Inspecteur : Christophe Lebrun	Propriétaire : DOSOGNE
Réf :	Demandeur: DOSOGNE
EAN : /	Installateur :
	T.V.A. Installateur :

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ

DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

Type de gaz : Gaz naturel — Pression de service : 20 ☐bars ☒mbars

Installation : ☐Neuve ☐Extension ☒ Existante ☐Partie neuve — ☒Résidentielle ☐ Industrielle ☐ Autre:

☒ **Compteur :** N° : 30116227 Index : 27270,197 — Classe: G 6 — Vanne GRD scellée ☐Oui ☒Non

Appareils d'utilisation connectés : ☐Pas d'appareil

1 chaudière Viessman BPJD de 22,1 KW type C43

Tuyauteries : ☒ Cuivre Ø 15 ☒ Acier Ø 1" ☐ PE Ø ☐ PLT Ø ☐ Autre :

Mode d'assemblage : ☐Brasure forte ☒Compression ☒Serti ☒Fileté ☐Soudure ☐Autre :

EXAMEN D'INSTALLATION :

Base du contrôle : ☒NBN D51-003 ☐NBN D51-004 ☐NBN B61-001 ☒NBN B61-002 ☐NBN D51-006
☐Etanchéité uniquement ☐NBN/DTD B61-002 ☐NBN/DTD B61-001 ☐Autre:

Check-list: DTT_C_G_01 / DTT_C_G_05

Test d'étanchéité réalisé : ☒au manomètre ☐détecteur gaz ☒ produit moussant ☐débit compteur (≤G6)
à la pression de 100 /20 ☒ mbar ☐ bars,pendant 10 minutes, sur toute l'installation.

☒ Fluide d'essai : Air
☐ Epreuve de résistance mécanique à la pression de bars, pendant minutes
☒Bouchon de test présent
☐ Schéma de l'installation :

CONSTATATIONS : ☒ Néant.

☐Hors cadre du contrôle :

CONCLUSION :

Suite à l'examen de conformité, l'installation ☒ est conforme ☐ n'est pas conforme.

Le test d'étanchéité ☒ a ☐ n'a pas donné satisfaction sur toute l'installation.

L'épreuve de résistance mécanique ☐ a ☐ n'a pas donné satisfaction.

Notes :

☐Ce rapport comporte annexe(s).

Nom et signature de l'inspecteur,
Christophe Lebrun

Nom et signature de la personne, si présente,