



N° 234-INS.P.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Subelpe

Nr teller : 6038759
N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 23/267/3

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters (AREI, RGIE, 86, 87/86, etc.)

Plaats van het onderzoek : Me 01 Hoo 6 v. Rst 24 1030 BXL
Lieu du contrôle :

Eigenaar :
Propriétaire : Adres :
Adresse :

Installateur :
Datum van het onderzoek : 24/2/12
Date du contrôle : BTW / TVA : B079719337
Ik. / C.I. :
Inspecteur : R. Broeyaer

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison
Appart. 2

Spanning : 2x230
Tension : Meter / bord verbinding : X0B 2x10
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 50A
Protection max. :

Aardelektrode :
Electrode de terre : Isolatie : 7100 Mohm
Isolement : Aantal verdeelborden : 2
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, Test ΔIn, I. ΔIn, and AREI / RGIE

Visueel nazicht : algemeen : OK
NOK direkte aanraking : OK
NOK Contrôle visuel : générale :
contact direct : Indirecte aanraking : OK
NOK Contact indirect :

Aansluitingen : OK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques : VISUM :
Datum/date :

Handwritten notes and signatures in the remarks section.

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI
L'installation est conforme au RGIE
Het schema unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. ELS/EI1.1.04