

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

918460



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT ACA VZW
Meensesteenweg 338, 8800 ROESELAERE

BTW BE0811.407.869

TEL 051/20.00.02

MAIL facturatie@acavzw.be

ADRES TANK Klakbaan 19, 9280 Lebbeke

Tankinhoud 5000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 25

Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Niveaumeting
 Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere: _____

Potentiaalmeting 1 Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere: _____

Dichtsheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat

Buitenwand

Inkuiping

Waterdicht Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyne

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING TECHNICUS

OPMERKINGEN

Tank ok!

PLAATS TANK hhis

BESLUIT

GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 26 03 2026

ATTEST GELDIG TOT 26 03 2031

HANDTEKENING KLANT