



Michael Gelders BV
Luciendal 34
3800 Sint-Truiden
mrgelders@hotmail.com
BTW BE 0678 748 194
KBC : BE19 7310 4520 5712

Mazouttonkeuring

Datum: 6/5/2025

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN STOOKOLIETANKS

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Telefoon: /

Erkenningsnummer erkende technicus : ERK/TS/104839

Adres reservoir: *Wolven*

Normale inhoud van het reservoir:

Materiaal: *Staal*

Nummer van het reservoir *Onbekend*

Buitenwand: Toegankelijk / ontoegankelijk

MAZOUTRESERVOIRS VOOR DE VERWARMING VAN DE GEBOUWEN

Datum ingebruikstelling of de vorige controle van het reservoir: /

Datum uitgevoerde controle van het reservoir *6/5/2025*

Visuele controle van de toebehoren *niet ok*

Overvulbeveiligingssysteem: /

Controle aanwezig van water en slib: /

Lekdetectiesysteem: /

Certificaat aanwezig van de vorige controle /

Visuele controle van de buitenwand: *ok*

Verdere exploitatie toegelaten (ja of neen): *neen!*

Volgende controle datum: *6/8/2025*

Bijzondere opmerkingen:

Verandering.

→ geen dubbel wandig

→ geen insluiting

→ ...

Gelezen en goedgekeurd door de klant :

Geen verdere gebruik mogelijk mits geen