



## DE INSTALLATIE IS CONFORM

**Datum(s) van controle:** 27/11/2020 **Uitgiftedatum verslag:** 27/11/2020  
**Verslagnummer:** 0657-201127-03

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

**Naam:** Technisch Bureau Verbrugghen  
**Adres:** Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
**T:** 03 216 28 90 **E:** [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be) **Ondernemingsnummer:** 0406.486.616  
**De agent-bezoeker:** nummer 0657

### Identificatie van derden:

**Opdrachtgever:**  
**Adres:**  
**Naam eigenaar, uitbater of beheerder:**  
**Adres:** GALGEWEELLAAN 22, 2050 ANTWERPEN  
**Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:**  
**Adres:**  
**BTW-nummer:**

### Identificatie van de elektrische installatie:

**Naam:**  
**Adres:** GALGENWEELLAAN 22, 2050 ANTWERPEN  
**EAN- code:**  
**Nummer teller:** 38834852  
**Private hoogspanningscabine:** Nee  
**Type installatie:** Wooneenheid

### Gegevens van de controle:

**Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:** Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of 8.4.4)  
**Datum uitvoering van de installatie:** Vóór 01/10/1981

**Informatie inhoud controle:** Geen

**Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019:** toegepast  
**Ander(e) wettelijk(e) kader(s):** n.v.t.



RE06\_01-08\_01 09/20

1 / 3


**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N  
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: EXVB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
 Type aardelektrode: Aardingspen  
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 20A  
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA  
 Type aardverbindingssysteem: TT  
 Aantal stroombanen: 6 (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's  
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's  
 Zie ééndraadsschema's en situatieplannen



**Resultaten van de controle:**

**Metingen en beproevingen:**

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 24 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 20 MOhm  
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK  
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK  
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

Geen

**Besluit van de controle:**

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 27/11/2045
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
  - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.





Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):

### Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

#### 1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



