APRAGAZ
V.Z.W

Uw Controle Organisme / Externe Dienst voor Technische Controle

Verslag nr: SB074172 Type K07

ERKENNINGEN:
- VLAANDEREN 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001
- BRUSSEL AGR 001
- WALLONIE 99/002

Verslag van onderzoek van een installatie voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders (Vlarem I + II en het K.B. 21/10/1968 en zijn wijzigingen, besluit van de Waalse Regering dd 7/07/2005

C	CU5158754	R	83078	

OP AANVRAAG VAN PRIMAGAZ ZIJN WIJ OP 31/08/2022 OVERGEGAAN TOT HET ONDERZOEK VAN DE OPSLAGPLAATS GELEGEN TE
Steenbeek 44 A , 2590 Berlaar
GEBRUIKER: 32497163298

OPSLAGTANK	FABRIKANT	NUMMER	INHOUD	E-DATUM
	VPS	83078	2700	03/06/2019
	CERTIFICAAT NR	AFGELEVERD OP		DOOR

VEILIGHEIDSKLEP OMECA (U) 1 DATUM 08-2019 VERVALDATUM 08-2029
TERUGSLAGKLEP Ja

PIJPLEIDINGENATTEST

Habil Nr.	INSTALLATEUR	POSTNR	GEMEENTE	DATUM ATTEST
PAT buiten	Detect Service	4340	OTHEE	12/06/2019
PAT binnen	LAURYSSEN SERVICE	2960	BRECHT	13/06/2019

VERGUNNING	KLASSE	DATUM	GELDIG TOT	TOEGELATEN CAPACITEIT
	3	27/12/2019	27/12/2118	2750
	GEINSTALLEERDE CAPACITEIT	2700		50 %

OPMERKINGEN:

INBREUKEN:

- Voor installaties geplaatst of gemodifiëerd na 1/01/2007 moet het pijpleidingsattest uitgevoerd worden door een gehabiliteerde installeur propaan of door een Externe Dienst voor Technische Controle.

- Drukbegrenzer: Neen

UPSO / OPSO : Y

Kathodische bescherming

open kring:	-1004	mV
gesloten kring:	-1128	mV
stroom:	0,013	mA
isolatiekoppeling:	PE	

BESLUIT

De installatie voldoet aan de reglementaire voorschriften en dient periodiek herkeurd te worden. Dit wilt zeggen voor: 09-2023

RP 141/Rev.8-N **Datum :** 31/08/2022

Namens APRAGAZ v.z.w. , agent, DDE