



APRAGAZ
a.s.b.l.

Rapport SB043890

Type 5

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002

CORNIMONT 68

5555 BIEVRE

Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.*

C 018948000 **R** JJ4896 **A3**

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCEDE LE 07/10/2019 AU CONTROLE DU DEPOT SIS :

CORNIMONT 68 , 5555 BIEVRE

UTILISATEUR: 061/

RESERVOIR	CONTRUCTEUR	NUMERO	CAPACITE	DATE-E
	BRUGEOISE NIVELLES	JJ4896	1600	30/12/1968
	N° CERTIFICAT	DELIVRE LE		PAR
	15619S68			APRAGAZ

SOUPAPE DE SECURITE	SRG 4/4" NPT	1	DATE	05-2016	ECHEANCE	05-2026
					CLAPET ANTI-RETOUR	O...

ATTESTATION DE TUYAUTERIE

N° de l'habilitation	INSTALLATEUR	CODE POS	COMMUNE	CERTIFICAT
	COLLIN SPRL	0000		01/01/2001

AUTORISATION	CLASSE	DATE	EXPIRATION	CAPACITE ADMISE
	3	16/03/2015	16/03/2025	1600
	CAPACITE INSTALLEE		1600	45 %

REMARQUES: 23,24 **INFRACTIONS:**

- 23 Le réservoir doit être nettoyé.
- 24d Le réservoir doit être repeint : quelques retouches de la peinture à faire.

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques

- Limiteur de pression: Non

Protection cathodique

circuit ouvert: 0 mV

circuit fermé: 0000 mV

courant: mA

liaison isolante:

CONCLUSION

Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté endéans les 5 ans. C'est à dire avant le 10-2024

* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

RP 141/Rev.7-F Date : 07/10/2019


Agent visiteur APRAGAZ, l'agent visiteur.

AWA