

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT

BTW

TEL

MAIL

ADRES TANK



2.2

Tankinhoud 1500 liter EW DW OG BG
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere

Datum plaatsing 2008

UITGEVOERDE CONTROLES OK NOK NVT OPMERKINGEN

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/> Sonde <input type="radio"/> Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hoeveelheid _____ cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retourleiding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Tigerloop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Filter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

OPMERKINGEN

Volraad 180€

PLAATS TANK

in kelpen

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM)

Fonteyne / 00802

ERKENNINGNUMMER: SV

DATUM KEURING

14.12.2019

ATTEST GELDIG TOT

Onbepaald Gelang

HANDTEKENING
 TECHNICUS

HANDTEKENING
 KLANT