

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17

2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot

Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)

Tel: (+32)078150077

BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Molenbeekstraat 37, 2801 - Heffen (BE)

### RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Andere | Materiaal: Staal  
Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK  
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK  
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: OK

### TESTEN

Watermeting: 1.2 CM | Gemeten olie: 12 CM  
Onderdruk TESTO: 000 mBAR | Behaalde druk: Zie opmerking | Ultrasoon SDT: NOK

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK  
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

### OPMERKINGEN

Geen drukproef risico schade en vervuiling door vorm van tank. Tank van voor 1970 geplaatst.

### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 08/01/2024 | Keurder: Jo Bernaerts | Erkenningsnummer: SV05401

## Toegevoegde foto's

---

