

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)
Tel: (+32)078150077
BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Heikant 37, 2275 - Poederlee (BE)

RESERVOIR

Ingedeeld: Niet ingedeeld | Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder |
Materiaal: Staal Inhoud: <5000 L | Jaar plaatsing: <1995

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: Ja | Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: AANWEZIG | Filter: OK

TESTEN

Water- en slibbemonstering: Niet uitgevoerd
Opmerking: Nvt

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 81 CM
Onderdruk TESTO: 75 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

OPMERKINGEN


- veel water in toezichtspuit

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **12/01/2031**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

