


		AUTONOME SECURITY CONTROLE Erkend keuringsorganisme			
KEURINGSVERSLAG Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke laagspanningsinstallatie					
Reglementering : zie § 6 : "Voorschriften"		Werkinstructie E006		A''S''C. Procedure 23	
Datum onderzoek : 19-06-2017		ID-nr : TP2017-0664			
Adres installatie		Houtum 58 , B - 2460 Kasterlee			
Eigenaar / DNG		[REDACTED]			
Installateur	IDEM , ,	BTW nr	NVT		
Meettoestel	Metrel 3102	IDMT nr	0		
DNB	Infrax	EAN code			
Teller Nr		Index dag		Index nacht	
Teller Nr				Index nacht	0
1.- KENMERKEN					
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode		
400/230V	28	10	Pennen		
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eindstroombanen	
40A max	40A 300mA	nog niet geplaatst	1	3	
2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie na 01-10-1981			
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.				
Type van de lokalen	Voorlopige aansluiting op de definitieve tellerkast Diff 40A 300mA met 3 x C 2 20A met elk mono stopcontact				
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.				
3.- VASTGESTELDE INBREUKEN					
	Geen				
4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)					
5.- BESLUIT					
De elektrische installatie VOLDOET aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn 19-06-2018 . De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (De) ééndraads- en opstellingsschema(s) werd(en) geïnviseerd.					

De inspecteur
Tim Peeters - TP

Vr. De directeur



Autonome Security Controle VZW	IBAN : BE32 7512 0493 7802			BTW nr : BE0826 131 776	
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700	Fax : 011/582961	Mail : lassaut@telenet.be	
Secretariaat	Singellaan 16 A, B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830		Mail : bureel@asc-controle.be	
A''S''C. - Documentnummer	E006/10	Rev. : 5		20-02-2017	

