



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

109310

1852 ALSEMBERG, Haksendilaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van: **VAN ENECH-TREUENS**
Plaats van onderzoek: **NIEUWE ZAAK 5 A674 BELLINGH**

Installateur: **DE VROEDE LEEBDEK.**

- B.T.W.-nummer: **747.924.157**

- of identiteitskaartnr.: _____ uitgereikt te _____ op datum van: _____

Aard van de inrichting: **NI Tweid** Stroomleveraar: **PBE**

Agent-Onderzoeker: **BRUIER, H** Datum van onderzoek: **10-04-2000**

- Bedrijfsspanning	32400V _{eff}	- Beschrijving van de stroombanen:	
- Doorsnede voedingskabel	16mm ²	1x 2P	automat 10A, 15mm
- Algemene bescherming	20A-4P	8x 2P	" 20A, 2.5mm
- Type algemene schakelaar	automat	7x 2P	" 10A, 1.5 x 2.5mm
- Type aardelektrode(s)	pijletten	1x 4P	" 10A, 2.5mm
- Aardspreadingsweerstand	7Ω	1x 4P	" 20A, 2.5mm
- Algemene isoleringsweerstand	55Ω		
- Aantal termok en eindstrombanen	1/2A		
- Algemene differentieelchakelaar	60A, 30-4P		
- Bijkomende differentieelchakelaar(s)	40A, 30-4P		

- de differentieelchakelaars zijn in overeenstemming met de spreadingsweerstand van de aardelektrode
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen
- verwarmingstoestellen: /

Vastgestelde inbreuken: geen

Datum P.B.E.
Datum: **4/4/00**
Handtekening: *[Signature]*

Explokatie-aanwijzing: **reeds aangeleverd (telken in bedrijf)**
Index: **004567, 13 kWh**
007165, 5 kWh nr telken **4339 2099-95**

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften, de algemene differentieelchakelaar werd verzegeld, het eendraadschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.
Volgend controleonderzoek uiterlijk op **10-04-2005**

[Signature]
Agent-Onderzoeker

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
 3. Elk ongeval door personen overgenomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vrijke voorbehouden aan de distributeur:
Klantnr.: _____
Visa: _____ Datum: **1.1.00**