

Détail du permis

Détail du permis

Informations titulaire

Titulaire(s)

i-City (Boulevard Emile Jacqmain 95 , 1000 BRUXELLES)

Localisation

Adresse

Rue Saint-Pierre, 18 - 1000 Bruxelles

Informations générales

N° Dossier

NOVA : 04/IPE/1783100
IBGE : IPE/2/2021/1783100

Type de permis

Permis d'environnement

Type d'activité

Autorité délivrante

Région

Classe

2

Mixité

Non-mixte

Langue

FR

Objet de la demande(*)

Exploitation du centre informatique de la Ville de Bruxelles

Décision

Date décision

17/11/2021

Date limite de mise en oeuvre

-

Date réelle de mise en oeuvre

-

Echéance

22/11/2036

Installations

Autorisées

- 3 - - Batteries stationnaires
 - puissance connectée : kW
 - produit de la capacité et de la tension : 44669 Vah
 - type d'installation électrique :
- 40 - A - Installation de combustion
 - puissance nominale absorbée : 295 kW
 - type d'installation : Chaudière
- 40 - A - Installation de combustion
 - puissance nominale absorbée : 330 kW
 - type d'installation : Chaudière
- 72 - 2A - Réservoirs et/ou bouteilles de gaz
 - Capacité : 1840 litres
- 104 - A - Moteurs
 - puissance nominale absorbée : 158 kW
- 132 - A - Installation de réfrigération
 - Quantité de fluide : 2x12.5 kg
 - Equivalent Tonnes CO2 : 26.1 téqCO2
 - Puissance électrique : 60.1 kW
 - Type de fluide frigorigène : R410A
- 132 - B - Installation de réfrigération
 - Equivalent Tonnes CO2 : téqCO2
 - Quantité de fluide : 2x21 kg
 - Puissance électrique : 110 kW
 - Type de fluide frigorigène : R407C
- 148 - A - Transformateur statique
 - puissance nominale : 630 kVA
 - type de transformateur :