

Rapport de contrôle d'installation gaz

(TEMPLATE_ctrl_gaznat1_v3.1)

Référence du Rapport : GAZNAT1_JE_100921_2_NAMUR_HAVELANGE

Type de contrôle - gaz naturel

- Contrôle d'étanchéité de l'installation (pas de tuyauteries ou d'appareils nouveaux)
- Visite complémentaire
- Gaz naturel riche - type H
- GRD : ORES

Date de la visite : **10 septembre 2021**

Tuyauteries avec $\varnothing \leq DN50$, MOP ≤ 100 mbar et puissance installée des chaudières de chauffage central < 70 kW suivant les normes:

- NBN D51-003 (en ce qui concerne les tuyauteries gaz)
- NBN D51-004 (en ce qui concerne les tuyauteries enterrées)
- NBN B61-002 (en ce qui concerne les règles relatives au gaz)

Agent visiteur

[REDACTED]

Type d'installation

- Partie commune d'un ensemble résidentiel

Propriétaire ou demandeur

Nom : [REDACTED]
Tél : [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]
Mail : [REDACTED]

Adresse de l'installation

Rue de la Pépinière 44
5002 NAMUR

N° compteur : 93911726
Type de compteur : G4
Index : 96734,281
Marque compteur : SCHLUMBERGER

Description du générateur principal

Marque de la chaudière: **VAILLANT**
Modèle de la chaudière: **VUW BE 242/2-3 H R1**
Numéro de série de la chaudière: **02003065100010075152**
Puissance nominale de la chaudière: **24 kW**
Catégorie de la chaudière: I2E+
Montage de la chaudière: Type C52
Type de sécurité de la chaudière: N/A

Photo plaque signalétique de la chaudière



Essai d'étanchéité

Installation_intérieure_existante Pas d'apparition de bulles après badigeonnage et l'index du compteur stable donc essai satisfaisant.

Condition d'essai: Essai avec le compteur gaz (non bloqué) pendant 10 minutes pour les compteurs G4/G6 et 20 minutes pour les compteurs G16.



SOFISTES ASBL

Organisme de contrôle agréé - TVA BE0543.365.690
 Rue de Tournai 74 – 7604 CALLENELLE
 Tél : 069/49.55.10 - 071/49.04.80 Fax : 069/49.55.11
info@sofistes.be
<http://www.sofistes.be>



Liste des générateurs présents

N°	Type	Marque	Montage	Puissance nominale
1	Chaudière	VAILLANT	<input type="checkbox"/> Type C52	24 kW
2				
3				

Tuyaux et raccords

N°	Tuyauterie	Raccord	Accessible/Aéré?	Lieu
1	Cuivre	Non visible	oui / oui	Apparent
2	Acier	Filetage	oui / oui	Apparent
3				
4				

Généralités

Schéma isométrique Non disponible
 Liaison équipotentielle principale: Présente
 Té bouchonné en aval du compteur: Présent
 La perte de charge effective: est ≤ 1 mbar et donc conforme
 Résistance à la température: L'ensemble des éléments de l'installation intérieure à l'intérieur du bâtiment est de type RHT
 Tuyauterie et raccords: Configuration non conforme
 Facteur de dilution: conforme

Infractions

N°	Domaine	Infraction	Commentaire
1		PAS D'INFRACTION	

Remarques génériques

1	Le présent rapport rend compte de l'état de l'installation intérieure sur base de l'état visible et à la date de la visite.
2	Pour les installations existantes, les gestionnaires de réseau tolèrent un débit de fuite de 6 litres par heure.
3	En cas de modification de la tuyauterie, un nouveau contrôle doit être établi.

Remarques spécifiques

1	
---	--



SOFISTES ASBL

Organisme de contrôle agréé - TVA BE0543.365.690
Rue de Tournai 74 – 7604 CALLENELLE
Tél : 069/49.55.10 - 071/49.04.80 Fax : 069/49.55.11
info@sofistes.be
<http://www.sofistes.be>



Conclusions

Conformité de l'installation GAZ :

L'installation intérieure est non conforme.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite doivent être exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en services des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Date de revisite de l'installation gaz:

Une visite de contrôle est à effectuer par le même organisme après la rectification des infractions.

Obligations du propriétaire :

- Conserver le procès-verbal de visite de contrôle.
- Conserver le schéma isométrique.

Signature et date :

Signature de l'agent visiteur

Date de la visite

Cachet de l'organisme

10-09-21

SOFISTES ASBL
Organisme de contrôle agréé et accrédité
Rue de Tournai, 74 - 7604 CALLENELLE
Tél : 069/49.55.10 | Fax : 069/49.55.11
info@sofistes.be



SOFISTES ASBL

Organisme de contrôle agréé - TVA BE0543.365.690
Rue de Tournai 74 – 7604 CALLENELLE
Tél : 069/49.55.10 - 071/49.04.80 Fax : 069/49.55.11
info@sofistes.be
<http://www.sofistes.be>



608 - INSP

ANNEXE : Schéma isométrique

Non disponible