



Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 03/07/2024 **Inspecteur:** Dieter Goderis
ID-label:
 Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62055478
Datum verslag: 03/07/2024

Mentor:
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Neerstraat
 Huisnummer 301
 Busnummer
 Postcode 9250
 Gemeente Waasmunster
 Land België

Eigenaar

Naam -
 Straatnaam Neerstraat
 Huisnummer 301
 Busnummer
 Postcode 9250
 Gemeente Waasmunster
 Land België

Installateur

Naam -
 BTW nr. -
 Telefoonnummer -
 E-mail -

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir 2000 L
 Datum plaatsing na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

LEIDINGEN

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN

	OK	NOK
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk		

Opmerkingen
Drukverlies 0 mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





CE 1942 EN 13341
Roth
DWT plus 3 (Doppelwand-Tank)
TYP
 DWT 1000
 1135000758
 10/2019
 01119053 43900
 Z-40,21-151
 11718 Roth-DWT

GB Conductor made from PE-HD is a steel overflow tank with maximum usable volume of 95%. Observe indication at level indicator!

FR Réervoir en PE-HD avec bac de rétention métallique. Capacité max. de remplissage de 95%. Observer le message sur l'indicateur de niveau correspondant non entrecéjé.

Cet autocollant ne doit pas être enlevé!

DANGER! Toxisch! This sticker may not be removed!

Attention: This sticker may not be removed!

UK This sticker may not be removed!

Roht DWT plus 3 (Doppelwand-Tank) Typ DWT 1000 1135000758 10/2019 01119053 43900 Z-40,21-151 11718 Roth-DWT

FR Réervoir en PE-HD avec bac de rétention métallique. Capacité max. de remplissage de 95%. Observer le message sur l'indicateur de niveau correspondant non entrecéjé.

Cet autocollant ne doit pas être enlevé!

Attention: This sticker may not be removed!

UK This sticker may not be removed!



NL Dit label is een verplichting volgens de Europese Unie. Het mag niet worden verwijderd. Het is niet toegestaan het label te kopiëren of te versimpelen. Het label is gemaakt van een duurzaam materiaal. Het label is bedoeld voor gebruik op een DWT plus 3 (Doppelwand-Tank) Typ DWT 1000 1135000758 10/2019 01119053 43900 Z-40,21-151 11718 Roth-DWT.

OPREKLET DI ETIQUET MAG NIET VERWIJDEREN!













CHAUFFAGE ACAR

Ons Kenmerk
Zaman - De Witte

ORDERBEVESTIGING

Verklaart zich akkoord de werken betreffende centrale verwarming toe te vertrouwen aan Chauffage ACAR nv - Industriepark West 59 - 9100 St-Niklaas, onder onderstaande voorwaarden :

Werken uit te voeren volgens onze offerte.

Betreft : Plaatsen van een dubbelwandige mazouttank in kunststof

2 tanken in cascade

Merk : Roth
Typ : DWT plus 3
Inhoud : 2 x 1000 liter

Op deze tank zijn nog volgende accessoires te monteren volgens wetgeving :

Vulset 2"
Verlichtingskap messing 2"
Rapidblok voor aankoppeling zuig,- retour-en jaugleiding
Vulfluit
Mazoutpeilmeter
Dubbele mazoutfilter

Voor de goede werking voorzien wij ook een 2-pijpssysteem 8/10 mm voor zuig-en retourleiding vanaf nieuwe tank tot aan de brander.

De tank wordt naast de stookplaats geplaatst op een door derden voorziene sokkel.

Geheel geleverd en geplaatst aan kostprijs 3.151,00 euro

GRENZEN VAN AANNEMING

Buiten gebruik stellen van de bestaande tanken volgens VLAREM
Betonnen sokkel voor nieuwe tank
Bestaande ketelbrander zijn herbruik onder voorbehoud van goede werking.





Maatschappelijke zetel:
CHAUFFAGE ACAR NV
Industriepark-West 59
9100 Sint-Niklaas
Belgie
Tel +32 3 760 03 90
Fax
BTW BE 0414.684.403 - rpr Gent - Ald
Dendermonde

Contactpersoon:
Kris Kymolen
Tel +32 3 760 03 92
Fax
kris@acar.be

Vervaldatum 30/11/2019
Omzetbelastingnummer
Klantnummer 041882
Uw ref.
Bestelopdracht

Opmerking:
NE JTRAAT 301 - WAASMUNSTER
LEVEREN EN PLAATSEN VAN DUBBEL-
WANDIGE MAZOUTTANK IN KUNSTSTOF
2 TANKS IN CASCADE ROTH 2X 1000L
AANSLUITING ZUIG EN REINIGLEIDING
VOLGENS BESCHRIJVING OFFERTE
UITVOERING DD 30 + 31/10/2019

Verbouwingswerken verricht aan een privé woning volgens
verklaring van de opdrachtgever in gebruik genomen sedert
tenminste 10 jaar

Factuur

1 van 1
Pagina
VT118019-001404
Nummer
31/10/2019
Datum

Verzenden aan:
DE WITTE JULIA
P/A VITAL KEULLERLAAN 10
9220 Hamme
Belgie

Factuuradres:
DE WITTE JULIA
P/A VITAL KEULLERLAAN 10
9220 Hamme
Belgie

Table with columns: Project, Hoeveelheid, Eenheidsprijs, Bedrag, Btw

BETAALD: online
KAS
BANK
VISA

Summary table with columns: Code afdrukken, Omzetbelastingcode, Basisbedrag, Btw-bedrag, Valuta, Subtotaal verkoop, Kostprijzen, Netto bedrag, Factuurbedrag

ALLE ENE FACTUURVOORWAARDEN Alle facturen zijn betaalbaar op de zestiende van de werkdag, tenzij anderszins schriftelijk anderszins overeengekomen. Tenzij anderszins schriftelijk anderszins overeengekomen, gebouwt betaling ophoudt in contanten zijn betaalbaar op de zestiende van de werkdag, tenzij anderszins schriftelijk anderszins overeengekomen. Het laatste gewel wordt de betaling geschiedt te zijn...

