

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Allemansweg 128, 3650 - Rotem (BE)**

### RESERVOIR

Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** | Materiaal: **Staal**  
Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **0 CM**  
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **19/02/2029**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **19/02/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

## Toegevoegde foto's

---

