

Conformiteitsattest Voor mazouttanks

FIRMA : Peter D'HOKER bvba
Serskampsteenweg 164
9230 Wetteren
Tel en fax : 09/366.53.98
GSM 0479/722.091
BTW nr : BE 0811.877.924

KLANT :
Straat:
Postnummer: 91860 Gemeente: Goskerde nr. 5
Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : SV01962.....
Adres reservoir: Idem.....
Nominale inhoud reservoir: 1300 Materiaal: gietijzer Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: Niet gebruikt

Mazoutreservoir – kleiner dan 5.000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / 19 / 80 Datum uitvoering controle: 29 / 7 / 24

Controles :

- ultrasoon getest
- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

geldig tot ...
Tank aangesloten op mazoutkruis
(ondergrondse aansluiting toegestaan)
 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: / /

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

.....
.....
.....
.....
.....
 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
 Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus : D'Hoker

Naam & handtekening kl.

* Schrapen wat niet past

Conformiteitsattest Voor mazouttanks

FIRMA : Peter D'HOKER bvba
Serskampsteenweg 164
9230 Wetteren
Tel en fax : 09/366.53.98
GSM 0479/722.091
BTW nr : BE 0811.877.924

KLANT :
Straat:
Postnummer: 9560 Gemeente: Costessele nr. 57
Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : SV01962.....

Adres reservoir: Idem.....

Nominale inhoud reservoir: 1200..... Materiaal: retinaal Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: niets gekend.....

Mazoutreservoir – kleiner dan 5.000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / 19 / 80 Datum uitvoering controle: 29 / 7 / 24

Controles :

- ultrasoon getest
- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

geldig kt
tank aangesloten op mazoutruim
(ondergrondse aansluiting toegestaan)
 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: / /

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen :

Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
 Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus : D'Hoker Peter

Naam & handtekening klant:

* Schrappen wat niet past

(Handwritten signature: D'Hoker Peter)