1440

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

018032

ALV
Aanpassing & uitrusting opslagtanks
Saneren mazouttanks Tankcontrole

ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT
BTW
TEL
MAIL
ADRES TAN

Tankinhoud 5000 liter ☒ EW

☒ Particulier ○ Klasse 3 ○ Klasse 2 ☒ Metaal ○ Kunststof ○ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	○	○	
Overvulbeveiliging ○ Sonde ☒ Fluit	☒	○	○	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	○	○	
Hoeveelheid 1 cm				
pH / (min 6) geleidbaarheid / (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☒	○	○	
Rond vulpunt	☒	○	○	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	○	○	
Vulling	☒	○	○	
Aanzuigleiding	☒	○	○	
Retourleiding	○	○	☒	
Tigerloop	☒	○	○	
Filter	☒	○	○	
Niveaumeting ○ Vlottermeter ○ Hydraustatisch ○ Ultrasoon ○ Peillat ○ Andere:				
Potentiaalmeting Mv	○	○	☒	
Kathodische bescherming	○	○	☒	
Lekdetectie-apparaat	○	○	☒	
○ Vloeistof ○ Onderdruk ○ Overdruk ○ Nano				
○ Peilputten ○ Andere:				
Dichtsheidtest: ○ SDT ☒ Testo	☒	○	○	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	○	○	○	
Buitenwand	○	○	○	
Inkuiping	○	○	○	
○ Waterdicht ○ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

PLAATS TANK Naast het huis

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Jens

ERKENNINGSNUMMER: SV 07847

DATUM KEURING 5 / 2 / 2024

ATTEST GELDIG TOT 5 / 2 / 2029

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT