



☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : Van Synghel
Plaats van onderzoek : Bleemenda 32(5) Brussel
Installateur : Geen EPC
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : SE-Bureau 4 verd Stroomleveraar : Elecabel
Agent-Onderzoeker : HVS Datum van onderzoek : 20/05/02

- Bedrijfsspanning	<u>3x230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>25mm²</u>	
- Algemene bescherming	<u>-</u>	<u>SE-a1-16A-3,1kV</u>
- Type algemene schakelaar	<u>lempel</u>	<u>SE-a1-30A-3,1kV</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>15</u>	
- Aardspreidingsweerstand	<u>17k</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>1/8</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>600,3k</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>600,3k</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>600,3k</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : geen
woonopstapel verwarming

Vastgestelde inbreuken :

geen



De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het aendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 21/06/02

Agent-Onderzoeker, [Signature]

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....