


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

920020



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
 www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

ADRES TANK
 Sportlaan 25, 9180 Moerbeke-Waas

Tankinhoud + 3000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1970
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/> Sonde <input type="radio"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hoeveelheid <u>1</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>100</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:
 In mangat / inkuiping
 Rond vulpunt

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retourleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tigerloop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Filter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Niveaumeting
 Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere: _____
 Potentiaalmeting _____ Mv Beton
 Kathodische bescherming
 Lekdetectie-apparaat
 Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano
 Peilputten Andere: _____
 Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Buitenwand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Waterdicht Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM) [REDACTED]
 ERKENNINGNUMMER: SV [REDACTED]
 HANDTEKENING [REDACTED]
 TECHNICUS [REDACTED]

OPMERKINGEN

Tank ok

PLAATS TANK oprit

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 07, 12, 23
 ATTEST GELDIG TOT 07, 12, 28

