

**BVBA Ravijts
Heirbaan 256
9220 Hamme**

CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')**Firma**

naam: All-in tank service NV
straat en nummer: Sluis 2 Bus 4
postcode en gemeente: 9810 Eke
tel.: gsm: 09/2414172
fax.: 09/2414179
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861

volgnummer attest: K934291

Technicus

voornaam en naam: Koen Marroyen

erkenningssnr.: SV00439

datum controle: 5/10/2021

arbeidsduur: van u tot u

Klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus☒ particulier
☐ ondernemingAdres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam: BVBA Ravijts
straat en nummer: Heirbaan 256
postcode en gemeente: 9220 Hamme
tel.: gsm:
email:

postcode en gemeen:
tel.: gsm:
email:

Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar

firmanaam: Recyc Oil
straat en nummer: Molenstraat 209
postcode en gemeente: 8710 Wielsbeke
tel.: gsm: 056/665316
fax.: 056/667898
email: info@recyc-oil.be
ondernemingsnummer: BTW BE0424.409.543

Vervoerder van afvalstoffen

firmanaam: All-in tank service NV
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861
voornaam en naam chauffeur: Koen Marroyen
handtekening:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☐ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere:

☐ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere:
.....

☐ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend
thermohardende
kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing:/...../.....

tanknummer:

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: 20

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk: eigelaar

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

fabricagenummer:

☐ nr. prototypekeuring:☒ n.v.t.

norm:

☐ inhoud: 5000 L ☐ diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5 17.2, van titel II van het Vlaamse)

BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☐ niet aanwezig

Visuele controle

opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,....) ☐ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t.
 algemene staat tank ☐ ok ☐ niet ok
 zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee
 organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee

Opmerkingen:

Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)

☒ ontluchting opmerkingen:
☒ verwijderen restlading opmerkingen:
 reiniging van de:
☐ tankopeningen, -deksels
☒ tankbinnenwanden
☐ tankbuitenwanden

omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen):

gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):

Ansch Aluwan

☒ controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen:
☒ verwijderen reinigingswater opmerkingen: *300 liter water*

Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen

.....

Opvullen opslagtank met inert materiaal

☐ zand ☒ schuim
☐ andere:

merknaam: *Elaplan ISO mdi*
 hoeveelheid: V: m³ en/of
 m: kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat):

Tank te dicht bij huis!

Opmerkingen

.....

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus

voor kennisname

handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>