

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam: <u>FIJERENS BV</u>	
straat en nummer: <u>ROUYNOTSTRAAT 58</u>	
postnummer en gemeente: <u>9200 GEMMERDEN</u>	
tel: _____	gsm: <u>0477 383698</u>
e-mail: <u>wfo@brandstoffenfiijerens.be</u>	
ondernemingsnummer: <u>BE 0434 578113</u>	

volgnummer attest: _____

Technicus
naam: <u>FIJERENS BENNY</u>
erkenningnr. SV <u>3915</u>
datum controle: <u>05/05/2025</u>
arbeidsduur: _____

Klant	☐ particulier ☐ onderneming
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	
straat en nummer: <u>BAUKERSTRAAT 20</u>	
postnummer en gemeente: <u>9180 LEBBEKE</u>	
tel: _____	gsm: _____
e-mail: _____	

Adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
straat en nummer: _____
postnummer en gemeente: _____
tel: _____
e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>1000</u> L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☒ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☒ andere: <u>kuub</u>	☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) + <u>brandstof</u> ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: _____		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig	☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
merk: <u>ROTH DWT</u>	fabricagenummer: <u>01121053</u>
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: <u>2021</u>	☐ nr. prototypekeuring: <u>2-60.21.167</u> ☐ n.v.t.
norm: _____	
☒ inhoud: <u>1000</u> L	☐ diameter: _____ en lengte: _____
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☐ aanwezig, datum: <u>nieuw inspectie</u> ☐ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok ☒ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	aansluitingen (ontluchting, vulling)
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	uitmondung leidingen
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	staaf aanvoer- en terugvoerleiding
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
			andere toebehoren:

beproeving deel I				
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			ok	niet ok
fluit	☐	☒	☐	☐
elektrische sonde	☒	☐	☒	☐
andere:	☐	☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)	☐ uitgevoerd			
	hoeveelheid water: _____ cm			
	pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)			
	geleidbaarheid: _____ ☐ μ S/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)				
☐ ok ☐ niet ok				
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				

potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse) ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok op basis van:	☐ fluidum	ok ☐	controle werking niet ok ☐	
		☐ onderdruk	ok ☐	controle werking niet ok ☐	
		☐ overdruk	ok ☐	controle werking niet ok ☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	ok ☐	controle werking niet ok ☐	
		☒ andere: <u>sonde ROTH</u>	ok ☒	controle werking niet ok ☐	
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____				
	☐ opmerkingen: _____				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	niet ok
	peilstok	☐	☒	☐	☐
	mechanisch	☒	☐	☒	☐
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
	ultrasoon	☐	☒	☐	☐
andere: _____		☐	☒	☐	☐
controle en beproeving deel II (Ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee					
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____					
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: <u>groen herenrijgelse controles nodig</u> <u>K.B. maart 2009</u>				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen. <u>best. gekende opslagtank 25000 l</u> <u>bovengrondse</u>				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaal of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder gelijktijdig in kennis gesteld. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende schade aan de bodem en/of de grondwaters of op naburige eigenschappen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigenschappen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>31.12.2011</u> ☐ n.v.t.					
handtekening erkend technicus			handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					