



BELOR

www.belor.be – info@belor.be

BELOR a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé et accrédité

Siège social : Rue de Fonteny, 20 – 1370 Jodoigne

Tél. : 010/45.41.06 - Fax. : 010/45.41.16



N° 355-INSP

RAPPORT 1041488

CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES A BASSE TENSION

Date du contrôle : 18/05/2018 Scellé Belor : Placé	Rapport précédent: Absent	Compteur GRD : N° 12639584 Code EAN : demandé mais non fourni	Index : 053044,6 kWh Index : / kWh
---	------------------------------	--	---------------------------------------

Renseignements Belor Inspecteur : Sébastien FALMAGNE Appareil(s) de mesure(s) utilisé(s) :	GSM : 0473/330.780 N° MME 12	Ordre de service : N°21063 Procédures utilisées : PTE_300 / PGS_200 / PGM_200 / PGR_200 Type de lieux : Domestiques (art.86) Schéma des liaisons à la terre : TT (article 81 du R.G.I.E)
---	---------------------------------	---

Renseignements d'identification
 Propriétaire/demandeur/adresse @: Van Caeyseele - Greenstein
 Adresse de l'installation électrique contrôlée : Rue Brigade Piron, 205 – 6061 Montignies-sur-Sambre
 Lieux contrôlés : maison / cave / rez / étage
 Installateur / adresse : Néant / TVA / N° CI : Néant /

Objet de la visite

- Examen de conformité avant mise en service : Nouvelle art.270 Extension et modification art.270 Chantier art.270
- Visite de contrôle périodique : installation existante / revisite art. 271 / 271bis / 278 du R.G.I.E
- Visite de contrôle avant tout renforcement de puissance art.276 du R.G.I.E
- Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation : art.276bis : descriptif à réaliser Existante art.271 / art.271bis
- Visite de contrôle d'un lieu de travail sans BA4/BA5 : Nouvelle art.270 Installation existante art. 271 / 271bis du R.G.I.E

Description générale
 Fondations du bâtiment avant 1.10.1981 / Installation électrique avant / après 1.10.1981
 Tension de service: Mono 230V 2 X 230V 3 X 230V 3 X 400V + N / Protection compteur: 20A
 Colonne d'alimentation du tableau principal : 2 X 6 mm² / Différentiel général : 40A / 300mA / type : A
 Nombre de tableaux : 2 / Nombre de circuits terminaux : 2 + 6 / Type d'électrode de terre : Piquets

Contrôle par mesures Valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : 28Ω Valeur du niveau d'isolement général : 4,6MΩ Contrôle de la continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs PE :	CONFORME CONFORME CONFORME
Contrôle visuel hors tension Contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas : Contrôle de l'état (fixations, détérioration,...) du matériel électrique fixe : Contrôle du repérage / identification des circuits / indication tension de service : Contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques : Contrôle des appareils électriques fixes ou à poste fixes : Contrôle de l'adéquation entre les protections et les sections des circuits :	CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
Contrôle visuel sous tension <input type="checkbox"/> Non contrôlé car installation hors tension Contrôle du bouton test des différentiels : Contrôle des boucles de défauts et du raccordement correct des différentiels :	CONFORME CONFORME

Contenu du rapport Page 2: Obligations - Consignes de sécurité et d'interdictions - Assurance QA – Observations - Remarques	Photos pour le dossier Ordre de service – Schémas électriques Bâtiment - Locaux
--	--

Conclusion : Le présent PV de contrôle correspond à l'état de l'installation électrique au moment de sa vérification et seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques et peut être mise en service. Le ou les schémas unifilaires et de positions ont été visés par l'inspecteur de l'organisme de contrôle agréé. Toute modification ou extension doit être suivie d'un examen de conformité art.270 du RGIE

Le prochain contrôle est à effectuer avant le 18/05/2043 (art.271 du R.G.I.E.)
Prochaine visite merci de prendre rendez-vous avec notre bureau au 010/45.41.06 ou via info@belor.be

Signature de l'inspecteur	Nom de la personne présente sur place Monsieur Van Caeyseele	Visa du GRD
----------------------------------	--	--------------------

Sébastien Falmagne
BELOR a.s.b.l.
 Rue des Bleuets 6
 1330 Rixensart
 T.V.A. 0888.990.449
 info@belor.be