

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Middenstraat 35, 9400 Ninove

Tankinhoud 1200 liter ☒ EW ☐ DW ☐ OG ☒ BG Datum plaatsing < 1995
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES OK NOK NVT OPMERKINGEN

Inzage vorige attest ☒ ☐ ☐
Overvulbeveiliging ☒ ☐ ☐
☐ Sonde ☒ Fluit ☐ ☐
Aanwezigheid water en/of slib ☒ ☐ ☐
Hoeveelheid 0 cm
pH 7 (min 6) geleidbaarheid 1 (max 300mS/cm)

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping ☒ ☐ ☐
Rond vulpunt ☒ ☐ ☐

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting ☒ ☐ ☐
Vulling ☒ ☐ ☐
Aanzuigleiding ☒ ☐ ☐
Retourleiding ☐ ☐ ☒
Tigerloop ☐ ☐ ☒
Filter ☒ ☐ ☐

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: _____

Potentiaalmeting 1 Mv ☐ ☐ ☒

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtsheidtest: ☐ SDT ☐ Testo ☐ ☐ ☒

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☒ ☐ ☐

Buitenwand ☒ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☒

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

Tank OK
aangesloten op buid

PLAATS TANK tuin

BESLUIT

- ☐ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.
- ☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM) Fonteyne

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT

DATUM KEURING 26 / 06 / 2026

ATTEST GELDIG TOT 08/11 /