

80

### Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

# SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef  
Heuvel 35  
2440 Geel  
GSM. 0478/25.43.43  
BTW Nr. BE 0883.716.223  
Sapaco@telenet.be

Klant: Van Loock  
Straat: Acacia laan 13  
Gemeente: Stoupe  
Tel. of Mail: \_\_\_\_\_

Erkenningsnummer erkende technicus : **DE SAEDELEIR JEF** **SV 01671**

**1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld** **Particulier**

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

#### Algemene Info

Adres reservoir: Idem  
Nummer reservoir: \_\_\_\_\_  
Nominale waterinhoud: 3300  
Datum ingebruikstelling: 1975  
Vorige S.V. Nummer: 500.978  
Datum vorige controle: 2-6-17  
Datum controle: 29-3-26  
Datum volgende controle: 29-3-31

Firma: \_\_\_\_\_  
B.T.W. Nr. \_\_\_\_\_  
Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~  
Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~  
Buiten ~~Ondergronds~~  
Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~  
Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~  
Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

#### Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen  
Algemene staat van de opslagplaats  
Dichtheidsbeproeving ( Ultrasoon SDT )  
Aanwezigheid water en of slib  
Attest van de vorig keer aanwezig  
Cathodisch bescherming  
Lekdetectiesysteem  
Overvulbeveiligingssysteem  
Potentiaal meting  
Verontreiniging buiten het reservoir  
Nominale diameter verluchting

#### Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig  
Verluchting te klein  
Vuil en stookolie gemorst, Peildarm vervangen  
de  
mil- PH;  
Niet Aanwezig  
de Niet Aanwezig  
de Niet Aanwezig  
Werkt de Sonde Fluit  
de Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~  
Stookolie gemorst  
4/4" 5/4" 2" Merkteken: Rode ~~Oranje~~ ~~Groene~~

TOTAAL TE BETALEN: Bonke €      Betaling: Voldaan of Via Bank

\* Binnen de 14 dagen nadat het rode merktken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.  
Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaem 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging  
De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef  
GSM 0478/25.43.43  
Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd