CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Tiso bv Blauwpoortstraat 2 9031 Gent (Drongen) Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88 Info@debreyneconsult.be – www.debreyneconsult.be BTW: BE 0465.493.991 – Erkenning SV06286	Naam klant: [redacted] Adres tank: Molendamstraat 38 Plaats: 9750 Kruisem Telefoon:

Type:Niet-ingedeeld	Inhoud: 1.200 L	Klasse: 3	Datum Plaatsing: 2001
Vorm reservoir: Parallellepipedum	Ruimte tank: Toegankelijk		Wand tank: Staal (dubbelwandig)

Visuele controle	Aanwezig	Controle
Toezichtsput	Ja☐Nee ☒	
Staat		OK☐NOK☐
Dichtheid		OK☐NOK☐
Vervuiling tank		OK☐NOK☐
Staat deksel		OK☐NOK☐
Inkuiping	Ja☐Nee ☒	
Algemene staat		OK☐NOK☐
Waterdicht		OK☐NOK☐
Koolwaterstofdicht		OK☐NOK☐
Leidingen		
Aansluitingen		OK☒NOK☐
Staat		OK☒NOK☐
Uitmonding		OK☒NOK☐
Aanvoerleidingen		OK☒NOK☐
Terugvoerleidingen	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Stookoliefilter	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Reservoir		
Algemene staat tank		OK☒NOK☐
Vorig certificaat	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Testen	**Uitgevoerd**	**OK NOK**
Water en slib	Ja☒Nee ☐	OK☒NOK☐
Ultrasoon	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Onderdruk	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Overdruk	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Andere	Ja☒Nee ☐	OK☒NOK☐
Potentiaalmeting	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐

Peilmeting		
Accessoires	**Aanwezig**	**Controle**
Peillat	Ja☒Nee ☒	OK☒NOK☐
Mechanisch	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Pneumatisch	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Andere	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem		
Accessoires	**Aanwezig**	**Controle**
Fluit	Ja☒Nee ☐	OK☒NOK☐
Elek. sonde	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Lekdetectie		
Accessoires	**Aanwezig**	**Controle**
Vloeistof	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Onderdruk	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Overdruk	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Peilputten	Ja☒Nee ☐	OK☒NOK☐
Andere	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐
Kath. bescherming	Ja☐Nee ☒	OK☐NOK☐

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden:
Visuele Controle

Hoogte water: 0 cm	pH:	mS:
Vloeistofniveau boven: dBµV		Onder: dBµV
Drukverlies boven:		
Drukverlies onder:		
mV		

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport, van toepassing: Ja☐Nee ☒ | Rapporten in bijlage Ja☐Nee ☒

Besluit: ☒ Groen, de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐Oranje: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende 6 maanden.

☐Rood: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen en laten vullen.

Technicus:	**Datum keuring: 19/12/2024**
Mathieu de Breyne SV06286	**Volgende keuring moet gebeuren vóór: n.v.t.**

Mathieu de Breyne (Signature)

Digitaal ondertekend door Mathieu de Breyne (Signature)
Datum: 2024.12.31 12:02:50 +01'00'

[redacted]