

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Tiso bv Blauwpoortstraat 2 9031 Gent (Drongen) Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88 Info@debreyneconsult.be – www.debreyneconsult.be BTW: BE 0465.493.991 – Erkennung: SV06286	
--	--

Type: Niet-ingedeeld	Inhoud: 2.000L	Klasse: 3	Datum Plaatsing: ?
Vorm reservoir: Cilindrisch	Ruimte tank: Toegankelijk	Wand tank: Staal (enkelwandig)	
<b>Visuele controle</b>	<b>Aanwezig</b>	<b>Controle</b>	<b>Peilmeting</b>
			<b>Accessoires</b> <b>Aanwezig</b> <b>Controle</b>
<b>Toezichtspuit</b>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		Peillat    Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Mechanisch    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Dichtheid		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Pneumatisch    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Vervuiling tank		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Andere    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat deksel		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	<b>Waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem</b>
			<b>Accessoires</b> <b>Aanwezig</b> <b>Controle</b>
<b>Inkuiping</b>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		Fluit    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Algemene staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Elek. sonde    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Waterdicht		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	<b>Lekdetectie</b>
Koolwaterstofdicht		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	<b>Accessoires</b> <b>Aanwezig</b> <b>Controle</b>
			Vloeistof    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
<b>Leidingen</b>			Onderdruk    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Aansluitingen		OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/>	Overdruk    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/>	Peilputten    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Uitmonding		OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/>	Andere    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Aanvoerleidingen		OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/>	
Terugvoerleidingen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Kath. bescherming    Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	<b>Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden:</b> Tank moet geledigd, gereinigd en afgevoerd worden. Reservoir is niet conform.
<b>Reservoir</b>			
Algemene staat tank		OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/>	
Vorig certificaat	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	
<b>Testen</b>	<b>Uitgevoerd</b>	<b>OK</b> <b>NOK</b>	
Water en slib	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Hoogte water: cm    pH:    mS:
Ultrasoon	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Vloeistofniveau boven: dBµV    Onder: dBµV
Onderdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Drukverlies boven:
Overdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Drukverlies onder:
Andere	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	<b>Visuele controle</b>
Potentiaalmeting	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport, van toepassing: Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		Rapporten in bijlage Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Besluit:</b> <input type="checkbox"/> Groen, de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.			
<input type="checkbox"/> Oranje: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende 6 maanden.			
<input checked="" type="checkbox"/> Rod: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen en laten vullen.			
<b>Technicus:</b>		<b>Datum keuring: 18/02/2026</b>	
Mathieu de Breyne SV06286		<b>Volgende keuring moet gebeuren vóór: n.v.t.</b>	