



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: 20106.1

F 073025

Safety, quality and environmental services

Rési. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

15

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux: Installation: Propriétaire/gestionnaire:

N° IVA: BE Tél:

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐

Art 270 ☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension ☐ Art 86 ☐ Art 271bis
☐ mobile ☐ temporaire ☐ Art 87 ☐ Art 278
Art 271 ☒ périodique ☐ contrôle ☐ Art 88 ☐ Art
☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ Art 276bis: vente d'une unité d'habitation ☐ Art ☐ Art
① Unité d'habitation
② Unité de travail domestique
③ Parties communes
④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué	☐ Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°:	Index jour:	Index nuit:
Données installation	Protection branchement (A):	☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n°:
	Conçue pour U _N :	☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V	Type de prise de terre:
	Courant nominal maximum (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ boucle de terre ☐ barres / piquets
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal:	X mm ² - Type:	
	Dispositif diff. gén.:	A mA	Nombre de tableaux:
Voir annexe(s)			Nombre de circuits terminaux:

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts Dir. ☐ Contacts Indir. ☒ Montage ☒ Appareils ☒ Matériel ☒ >/section ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 24.19 ☒ Isolement général: 100 MΩ ☒ Continuité de terre ☐ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
2 Néant		
Infractions		Mandataire GRD:
Installation existante		Nom:
Néant		
Remarques	Le point de vue sur la conformité est conforme	Visa:
Néant		

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

Installation électrique conforme aux normes en vigueur (RGIE) (1) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: Brasseur R Agent n°: 1016 Date: 16/10/2008

Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: ☐ Schéma(s) unifilaire(s):

Pour le Directeur Général: Signature

1016

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Économie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.