

**VINCOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 773 - brs@vincotte.be



Personne à contacter: (

- Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0100913276

Numéro de contrat: /000000

Numéro de rapport: GEM/15/30812639/00/FR/000
ID Report N° : 387741840005

- Vos coordonnées

Réf: /

- Données d'intervention

Lieu:

Tienne Binard, 14
1390 Grez-Doiceau
Date: 12/09/2025
Effectuée par

Henne Binard, 14
1390 Nethen(Grez-Doiceau)
Belgique

CONTRÔLE PERIODIQUE D'UN DEPOT LPG EN RESERVOIR(S) FIXE(S)

EMPLACEMENT : Bâtiment : Maison

BASES DU CONTROLE

- Checklist : 3508
- Arrêté du Gouvernement Wallon du 07.07.2005

CONCLUSION

Code interne Vinçotte RA : 2

- Suite aux infractions constatées, nous estimons que ce dépôt NE satisfait PAS aux prescriptions réglementaires.
- Nous attirons votre attention sur les points suivants :
 - * le(s) réservoir(s) ne peut (peuvent) plus être rempli(s);
 - * après avoir remédié aux observations il y a lieu de faire un nouveau contrôle, à votre demande, avant le 12/09/2026.

Date d'émission : 15/09/2025

Nombre de pages : 2

Annexe(s) : /

Distribution : or. l
cc. /

Directeur Général

**DETAIL DU CONTROLE**

- Conformité en ce qui concerne :
 - * Zones de sécurité : autour du (des) réservoir(s), pompe(s), bouche(s) de remplissage, soupapes de sécurité;
 - * Réservoir(s) : installation, certificat de réception, état extérieur, plaque signalétique, appareils de sécurité, robinets;
 - * Tuyauteries : se trouvant dans les zones de sécurité, y compris les accessoires, et pour autant qu'ils soient visibles;
 - * Installations électriques : contrôle visuel de l'état;
 - * Clôture - capot de protection;
 - * Etanchéité des parties visible et accessible de l'installation ;
 - * Essais d'étanchéité sur des tuyauteries enterrées ;
 - * Règles pour les distances de sécurité ;

CARACTERISTIQUES**- DEPOT :**

Capacité totale : 1600 l

Nombre de réservoirs : - aériens : 1

Bouche de remplissage : - sur réservoir(s)

- RESERVOIR(S) :

Constructeur	Numéro	Année	Capacité (litres)	Pression max. (bars)	Pression d'épreuve (bars)	Poinçonnage	
						Date	Organisme
FERROVIAIRE MÉTALLIQUE	68748	1979	1600	15.7	22.5	9.6.1979	apragaz

- SOUPAPE(S) DE SECURITE SUR RESERVOIR(S) :

Marque	Numéro	Réglée à (bars)	Date tarage	Sur réservoir n°
OMECA	/	15,7	01/04	68748

DOCUMENTS PRESENTS**- AUTORISATION :**

L'arrêté d'autorisation ne nous a pas été présenté.

CONSTATATIONS

Attention le Permis de Dépôt de gaz propane est à refaire voire avec votre commune

Attention il faut nous présenter un document d'étanchéité des installations des conduites gaz

Veuillez revoir la couleur sur la citerne et un nettoyage de la verdure autour du dépôt

Veuillez revoir la soupape de sécurité du dépôt date dépasser

OBSERVATIONS

Attention le Permis de Dépôt de gaz propane est à refaire voire avec votre commune

Attention il faut nous présenter un document d'étanchéité des installations des conduites gaz

Veuillez revoir la couleur sur la citerne et un nettoyage de la verdure autour du dépôt

Veuillez revoir la soupape de sécurité du dépôt date dépasser