



Overstraat 14
2400 MOL
Tel. 014/31.29.83
Fax.014/32.36.15
BTW BE0407.163.537
RPR Turnhout
Reg.Nr:407.163.537/022501
OVAM Nr 43611/E/5641
Erkend Tanktechnicus SV-00952

REINIGINGSATTEST VOOR ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK

201101003

DATUM 6/01/2011

NAAM:

TANK: 5000 L

WERKEN Op 5/01/2011 werd de tank door ons gereinigd en het restafval in de tank zal verwerkt worden door Marpobel nv, Blauwe Weg 7 te 2030 ANTWERPEN (OVAM verwerkingscodes 10353/1/KD en 10353/1/RC)
De tank werd tevens opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk volgens de wettelijke reglementering van Vlarem.

RESTAFVAL 25 L

LIGGING VAN DE TANK

De tank bevond zich ondergronds op het terrein.

STAAT VAN DE TANK

De tank werd door ons inwendig op lekken gecontroleerd en er werden geen lekken vastgesteld.
De bodem van de tank vertoont lichte plekken van corrosie door condensatiewater in de tank.

STAAT VAN DE BODEM

De omgeving van de tank werd niet door ons onderzocht.

Gedaan te Mol, 6/01/2011

SUN CALOR BVBA

110 Haverstraat 14
2400 Mol

Tel. 014/31 29 83
Fax 014/32 36 15

Peter STYNS
Zaakvoerder

Bewaren