CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

VASTGOED EXPERTS

Vlimmersebaan 132 2275 Wechelderzande 014 89 34 76

KLANT

Naam: .....
Straat en nummer: HEISTSEHOEK STRAAT 3
Postcode en gemeente: HEIST OLDBERG
Tel.: .....

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

.....
.....

TYPE RESERVOIR

☒ Particulier Inhoud ..... L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud ..... L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: .....
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere .....

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervulling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

Algemene staat tank		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Aantal centimeter water in tank: ....0.... cm.					
Water- en slibbemonstering Ph:		☐	☐	☒	☐
Dichtheldscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐
	Onderdruk	☒	☐	☒	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	..... mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Jo Bernaerts
Erkenningsnummer: SV05401

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

(Handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING 18 / 1 / 2022

DE VOLGENDE CONTROLE
☒ MOET GEBEUREN VOOR 18 / 1 / 2027
☐ IS AAN TE RADEN VOOR ..... / ..... / .....

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden

(Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden