

# CONFORMITEITSATTEST

Voor  
Mazoutreservoirs

**FIRMA:**  
(stempel) **VANHASTE BVBA**  
Loviestraat 65  
8970 Poperinge  
Tel. 057/33 45 62  
Fax. 057/33 91 77  
BTW BE 0476 696 008

**KLANT:** ESTATE SUPPORT  
Straat: KERK STRAAT  
nr. 19  
Postnummer: 2500 Gemeente: DIKKEBUS - LEPER  
Tel: 0496/49.32.31

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SVD0550  
Adres reservoir: KLERKENSTRAAT 16P 8920 LANGEMARK  
Nominale inhoud reservoir: 5000 l Materiaal: Fe EW Buitenwand toegankelijk  ontoegankelijk   
Nummer van het reservoir: GEEN

### 1. Mazoutreservoir - kleiner dan 6.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 12-11-2002

Datum uitvoering controle: 01.04.2026

**Controles:**

- visuele controle van de toebehoren OK
- overvulbeveiligingssysteem NOK
- controle aanwezigheid water en slib OK
- lekdetectiesysteem NVT
- certificaal vorige controle OK
- meting potentiaalverschil NVT
- visuele controle buitenwand OK

**Bijzondere opmerkingen:**

MAG GEVULD WORDEN NA  
HET VERVANGEN VAN HET  
OVERVULBEVEIGIGING-SYSTEEM

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Verdere exploitatie niet toegelaten (Groen/Rood)\*

### 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 1-1-1-1

Datum uitvoering controle: 1-1-1-1

**Controles:**

**Algemeen onderzoek**

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid water en/of slib
- f. certificaal vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1ur.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

**Bijzondere opmerkingen:**


- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)\*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

VANHASTE GEERT

Naam & handtekening klant:



\* Schrappen wat niet past