



Stationlei 71 - 1800 Vilvoorde
 tel. 02 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanninginstallatie

Datum keuring: 11/05/2015 Inspecteur: Bert Deplae Installateur: Sevatec BVBA
 Datum verslag: 11/05/2015 B.T.W. nr.: BE 0823.446.361 IK. nr.:
 Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 2659095 Toestel mag gebruikt worden tot: 16/01/2016

Plaats van het onderzoek:		Eigenaar:	
Straatnaam	Kapucijnenlaan	Naam	-
Huisnummer	76	Straatnaam	-
Postcode	8870	Huisnummer	-
Gemeente	Izegem	Postcode	-
		Gemeente	-

EAN : 641449651000038598 Teller Nr.: : 20 405 347

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een PV installatie ≤ 10kVA volgens AREI artikels 270, 86 en synergrid C10/11.
 Netbeheerder: INFRAX Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 25 A
 Aantal borden: 1 Aantal kringen: 1 Aardelektrode: Pen pen weerstand: 11 Ω Isolatie: 100 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	63 A		A	1	ok	ok
mA	A				-	-
mA	A				-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming			Sectie	Aantal kringen	Bescherming			Sectie
	Curve	IN	P			Curve	IN	P	
1	C	25	2	4 mm²				mm²	
				mm²				mm²	
				mm²				mm²	
				mm²				mm²	

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK **Directe aanraking** OK NOK **Indirecte aanraking** OK NOK

Aansluitingen OK NOK **Correcte schema's** OK NOK **schema in bijlage door Aceg vzw**

Equipotentiale verbindingen OK NOK niet van toepassing In afwachting

Continuïteit OK NOK **Verlichting / toestellen** OK NOK NVT

GROENE METER Serie Nr: Meterstand GE markering MID markering
 Phase 1~230V B0420372 11.80 present M16
 Phase
 Phase

OMVORMER(S)

			Beveiliging			
Aantal Pac max (W)	Iac (A)	Merk - Type	Serie Nr:	Curve	IN (A)	UDC Max < UDC panelen/string IDC Max < I str1 + I str2 + ...

CONCLUSIE


- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 11/05/2040
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 1

VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Bert Deplae



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtsreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie - algemeen directie energie, afdeling gas - elektriciteit

Kyveliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.sceg.be

02 / 880.88.80

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

