

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

919194



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT Vadenot BV, Van Hoestenberghes & Dewagtere
Gistelsteenweg 295, 8490 Jabbeke

BTW BE0665.529.272

TEL 050/81 12 32

MAIL lorien.meekers@vadenot.be

ADRES TANK Gistelsteenweg 152, 8490 Jabbeke

Tankinhoud 5000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1965

Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping

Rond vulpunt

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN	OK	NOK	NVT
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Niveaumeting

Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere:

Potentiaalmeting -357 Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere:

Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK	OK	NOK	NVT
Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht			

OPMERKINGEN

Tank sloeg

Fluit geplaatst

PLAATS TANK Achtbergen

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlaenderen

DATUM KEURING 14 10 2023

ERKENNINGNUMMER: SV 05584

ATTEST GELDIG TOT 14 10 2028

HANDTEKENING TECHNICUS [Handwritten Signature] HANDTEKENING KLANT [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 I.O.
 VER BRUGGE 1.