



APRAGAZ
V.Z.W

Verslag nr: SB037762

Type 5

Uw Controle Organisme / Externe Dienst voor Technische Controle

ERKENNINGEN:

- VLAANDEREN 2002/H064
- BRUSSEL AGR 001
- WALLONIE 99/002

VERSTRAETE REMI

VANDERKINDERENWEG, 15

8460 ROKSEM

Verslag van onderzoek van een opslagplaats voor vloeibaar gemaakt handelspropan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders (Vlaam I + II en het K.B. 21/10/1968 en zijn wijzigingen, besluit van de Waalse Regering dd 7/07/2005

C	070913000	R	E36342	A2
---	-----------	---	--------	----

OP AANVRAAG VAN ANTARGAZ ZIJN WIJ OP 08/02/2019 OVERGEGAAN TOT HET ONDERZOEK VAN DE OPSLAGPLAATS GELEGEN TE VANDERKINDERENWEG, 15, 8460 ROKSEM

GEBRUIKER:

050/81.27.11

OPSLAGTANK	CONSTRUKTEUR	NUMMER	INHOUD	E-DATUM
	BRUGEOISE NIVELLES	E36342	1000	15/11/1971
	CERTIFICAAT NR	AFGELEVERD OP		DOOR
	14021/S7			APRAGAZ
VEILIGHEIDSKLEP	SRG 4/4" NPT	1	DATUM 05-2016	VERVALDATUM 05-2026
PIJPLEIDINGENATTEST				TERUGSLAGKLEP Ja
Habil Nr.	INSTALLATEUR	POSTNR	GEMEENTE	DATUM ATTEST
	APRAGAZ	1120		15/05/2007
Dichtheidstest	15/05/2007	APRAGAZ	1120	
VERGUNNING	KLASSE	DATUM	GELDIG TOT	TOEGELATEN CAPACITEIT
	3	25/03/2014	25/03/2099	1000
	GEINSTALLEERDE CAPACITEIT	1000		80%

OPMERKINGEN:	23,15,24	INBREUKEN:	
---------------------	----------	-------------------	--

- 23 Het is wenselijk de gastank te reinigen.
- 15 De vulslang moet zich tijdens het vullen over gans de lengte, in open lucht bevinden.
- 24 De gastank moet volledig herschilderd worden.

15: Procedure ok

- Voor installaties geplaatst of gemodificeerd na 1/01/2007 moet het pijpleidingsattest uitgevoerd worden door een gehabiteerde installateur propaan of door een Externe Dienst voor Technische Controle.

- Drukbegrenzer: Neen

Kathodische bescherming

open kring: mV

gesloten kring: mV

stroom: mA

isolatiekoppeling:

De opslagplaats voldoet aan de reglementaire voorschriften en dient binnen de 5 jaar herkeurd te worden. D.w.z. voor 02-2024