

Firma
 Naam : SIX BV
 Adres : SCHARDOUWSTRAAT 31
 Plaats : 8870 IZEGEM
 Tel. : +32 51 31 20 12
 Fax : +32 51 31 25 81
 Email : technischediens@six.be
 BTW-nr : BE0418068020

Technicus
 Naam : Wim Saesen
 Erkeningsnummer : GV01603 - TV17008 - KOEL/AIB/E_08/T_I_1407200006

Datum onderhoud : 17/12/25
Arbeidsduur : van 8,00 tot 9,00

Klant
 506152 OCMW DE PANNE
 KONINKLIJKE BAAN 10
 8660 DE PANNE
 jimmy.matsaert@depanne.be

Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant
 GEZINSWONING
 ZEEKRUISDOORNWEG 5
 8660 DE PANNE

Kenmerken van het stooktoestel

Centraal* : Type B (open) Type C C13 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749

Gasvormige brandstof : Aardgas LPG Andere :
 Niet-premix (GI) Premix (GI) Gasketel met ventilatorbrander (GII)

Vloeibare brandstof : Houtpellets Houtblokken Andere :

Toestel
 Merk : GASKETEL - Vaillant
 Type : ECOTEC PLUS VCW BE 296/5-5 E-BE R6
 Bouwjaar : 2017
 Fabricatienummer : 21171300100218431300388404N6
 Nominaal vermogen toestel (kW) : 28

Brander
 Merk :
 Type :
 Bouwjaar :
 Fabricatienummer :
 Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)) :

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I Initiële meting	Proef II Eindmeting **		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.							
Keteltemperatuur	°C	1 / 2	45,00		55,00		
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet	USG/h	1					
Sproeier: hoek	Graden	1					
Pompdruk	Bar	1					
Gasdruk teller	Mbar	2	21,00		21,00		
gasblok	Mbar	2	20,00		20,00		
branderbed	Mbar	2	0,00		0,00		
Rookindex	Bacharach	1			0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zuurstof (O2)	%	1 / 2			4,00		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1 / 2			9,62		
Koolstofmonoxide (CO)	Mg/kWh	1 / 2			3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1 / 2			34,60		
Temperatuur verbrandingslucht (ta)	°C	1 / 2			16,10		
Nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1 / 2	0,00		18,50		
Verbrandingsrendement (Hs) (bovenwaarde)	%	1 / 2			0,00		
Verbrandingsrendement (Hi) (onderwaarde)	%	1 / 2			99,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	<input type="checkbox"/> OK		<input type="checkbox"/> Niet OK		
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1 / 2	<input type="checkbox"/> OK		<input type="checkbox"/> Niet OK		
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	<input type="checkbox"/> OK		<input type="checkbox"/> Niet OK		

Veilige staat van werking

Druk rookgasafvoerkanaal	1,20 Pa	1 / 2 / 3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Niet OK
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1 / 2 / 3	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Niet OK
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1 / 2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Niet OK
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Niet OK

(*) : geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

(**) : aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt Goed Veilig
 Niet goed Niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 17-12-2027

Gebreken en maatregelen
 Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt :
 Andere opmerkingen :

 Voor kennisname,
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))


(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.
 Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).