

Stookolietank ondergronds

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 15/3/2026

Datum keuring: 15/03/2021

Inspecteur: [REDACTED]

Mentor:

ID-label: STK.02 - Stookolieattest ondergronds

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serie Nr.:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Lange Haagstraat
Huisnummer 1
Busnummer
Postcode 1700
Gemeente Dilbeek
Land België

Eigenaar

Naam ERA Visie Plus
Straatnaam Lange Haagstraat
Huisnummer 1
Busnummer
Postcode 1700
Gemeente Dilbeek
Land België

Naam contactpersoon

Telefoon

Gsm nr. (SMS)

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type

Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM en KB 21/10/1968

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir =<5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

Stookoliefilter
Lekt stookoliefilter

☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank

☐	☒	☒	☐
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

VORIG CERTIFICAAT

☐	☒	☒	☐
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat
Mechanisch
Pneumatisch

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☒	☐	☒	☐

ACCESSOIRES

Ultrasoon

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit

Elektronische sonde

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof

Onderdruk

Overdruk

Peilputten

Andere

TESTEN

Water- en slibbemonstering

Dichtheidscontrole: Onderdruk

Potentiaalmeting

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐

OK	NOK	Opmerkingen
☒	☐	
☒	☐	Drukverlies 0 mbar/h
☒	☐	Potential -850mV

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481





