CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: Vandewal Rudi Comm.V
Straat en nummer: Kempenstraat 111
Postcode en gemeente: 3550 Diepenbeek
Tel.: 0475/36.27.72
Fax: 011/33.21.19
E-mail: vandewal.rudi@telenet.be
BTW-nummer: BE 0.681.644.536

KLANT

Naam: Machiels Marie-Josephine
Straat en nummer: Rummenweg 86
Postcode en gemeente: 3800 Sint-Truiden
Tel.: ..... Fax: .....
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: idem

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

- ☒ Niet ingedeeld — Inhoud 4950 L
- ☐ Ingedeeld — Inhoud L
- ☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

- ☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
- ☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Niet toegankelijk ☐ groeve
- ☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere: .....

Datum van plaatsing: Voor '95

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

.....

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: 0 cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☒	☐	☒	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	..... mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport — Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen — Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

.....

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

- ☒ Groen — De tank mag in dienst blijven
- ☐ Oranje — De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
- ☐ Rood — De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Rudi Vandewal

Erkenningsnummer: SV.02758

(handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 24 - 06 - 2023

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 24 - 06 - 2028

voor kennisname,

(handtekening klant)