



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl  
Siège d'exploitation: Jan Ollieslagorslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
Tél: +32(0)2 674 57 11 • fax: +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: P00274563306

F 042595

Safety quality and environmental services

- Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
- Brabant : Tél.: 02 674 57 11
- Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
- Wallonie : Tél.: 081 432 611

Régl. Code:

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux: Installation: Propriétaire/gestionnaire:

Nom, Prénom: **BUBA Depelseneer**      Nom, Prénom: **François**  
 Adresse: **Rue de Stembuque**  
 CP + Commune: **7060 Bruxelles**  
 N° carte d'identité:      Tél.:  
 N° TVA BE: **437.192.362**

Bases de l'examen:  Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)     RGPT     Appart 2 A 22 (App 18)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> mise en usage	<input type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Parties communes
	<input type="checkbox"/> renforcement	<input type="checkbox"/> Art 276bis: vente d'une unité d'habitation		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur: EAN **541449060006607408**     EAN non communiqué     Compt.kWh non placé  
 Compt. kWh n°:      Index jour:      nuit:       Compt. kWh exclusif nuit:  
 Protection branchement (A):  20  25  32  40  50  63  80  100      n°:      Index nuit:  
 Conçue pour U<sub>n</sub>:  230V     3x230V     3N400V    Type de prise de terre:  boucle de terre     barres / piquets  
 Courant nominal maximum (A):  20     25     32     40     50     63     80     100  
 Câble d'alimentation tableau principal: **4** X **10** mm<sup>2</sup> - Type: **X.O.D.**  
 Dispositif diff. gén.: **63A/300** mA    Nombre de tableaux: **2**    Nombre de circuits terminaux: **12**

Description installation:  Voir annexe(s)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

Contacts Dir.     Contacts Indir.     Montage     Appareils     Matériel     >/section     Schémas     Contrôle bcl de défaut  
 Résistance de dispersion de la prise de terre: **2** Ω     Isolement général: **10** MΩ     Continuité de terre     Test dispositif diff.  
 Le dispositif différentiel général:  était plombé     a été plombé     n'a pas été plombé     ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	?	Visa GRD:
Nouvelle installation		
<input checked="" type="checkbox"/> Néant		
Infractions	?	Mandataire GRD:
Installation existante		Nom:
<input type="checkbox"/> Néant		Visa:
Remarques		
<input type="checkbox"/> Néant		

Conclusion(s):  
 La nouvelle installation est conforme ~~est pas conforme~~ au RGIE.  
 L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le **08/12/2034**  
 • par le même organisme de contrôle (\*\*)  
 (\*) Utilité prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur: **Gemin**      Agent n° **0274**      Date: **08/12/2007**  
 Annexe(s):  Schéma(s) de position: **2**     Schéma(s) unifilaire(s): **2**

Pour le Directeur Général: Signature **Jean Geminis**  
 agent 0274  
 CENTRUM DIV. CENTRE  
 Fax+tel. 02/569.32.83  
 GSM: 0478/210.630

Le procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
 Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
 (\*\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard. Toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.