

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels

## Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie

**Verslag nummer:**

13.525

**Datum van bezoek**

26-03-2024

**Plaats van het onderzoek:**

Kraaistraat 57 - 9000 Gent, België

**Installatietester****Inspecteur**

Emin Avci

**Aard onderzoek gasinstallatie:**

Dichtheidsproef

Testo312 - 001/63095819

**Besluit:**

De installatie voldoet

**Datum van opstelling:**

26-03-2024 10:32:45

### Algemene gegevens

**Adres van de installatie**

Kraaistraat 57 - 9000 Gent, België

**Eigenaar**

Eigenaar Kraaistraat 57 - 9000 Gent

**Adres van Eigenaar****Installateur****Betreft**

### Teller

**De gasteller was**

Open

**Tellernummer**

7flo2120027959

### Beschrijving installatie

**Gas soort**

Aardgas

**Net Druk**

20 mbar

**Schema's installatie****Leidingen lengte(m)**

6

**Leidingen**

PLT

### Toestellen

Merck	Typ	Pn (kW)	Gascategorie
Vaillant	VCW 286	28	I2E(S)B

### Controles

**Dichtheidsproef**

OK

**Test met:**

Gasteller : Testo312 - 001/63095819

**Testgas**

Brandbaar gas

**Testdruk**

Werkdruk

Libellé

### Besluit

**Besluit : conform**nfo@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> BTW: BE0732536476 BNP: BE48 0018 7170 5027

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels

DESIGN : CONFORME

Handtekening van de inspecteur:

