A"S"C

AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend CONTROLEORGANISME

BELAC 320-TEST

VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270
Onderzoek conform interne procedures 23 en werkvoorschrift E006

* Datum onderzoek	14/06/2019	Verslag N°	EC-2019-0421	Fac		ID
Adres installatie	Molenberglaan 6 , 3080 Tervuren					
* Eigenaar of DNG	[redacted]					
* Opdrachtgever						
* installateur			derselt	BTW / IK	BE 0471 386 544	
* DNB						
* Teller N°			528	Index nacht	18534	
* ID meettoestel						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE			
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in MΩ	Type aardelektrode
3N400	5,4	> 6	pennen
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel - type en Ø	Borden / Eind - stroombanen
Aut. 40A-4p	Zie aut. DNB	4x25 evavb	1 / 29

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Begin der werken	***Funderingen***	**Voor**	**Na**	01/10/1981
	Installatie	**voor**	**Na**	01/10/1981
Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) - Art. 270 – art. 86 Voorschriften van de DNB			
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Zie eéndraadsschema en situatieplan in bijlage			
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid..			
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden			

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN
Geen

4.- BESLUIT

1.- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.)
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, en uiterlijk op 14/06/2044 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.

- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eéndraadsschema (s) werd (en) geviseerd .

Vr. De directeur,

De inspecteur
Naam + Code
E. Cockx - EC