

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant: Peltzer zne Rijk
 Straat: Promi op sande baan 1
 Gemeente: Streekekerke
 Tel. of Mail: _____

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld - Particulier

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)

Algemene Info

Adres reservoir: Idem Heuvel 35
 Nummer reservoir: 52 972 11
 Nominale waterinhoud: 3000
 Datum ingebruikstelling: 1988
 Vorige S.V. Nummer: 520 1759
 Datum vorige controle: 16-7-15
 Datum controle: 10-1-25
 Datum volgende controle: 10-1-27

Firma: _____
 B.T.W. Nr. 000 0267 344 473
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~
Buiten ~~Ondergronds~~
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig
 Verluchting te klein
 Vuil en stookolie gemorst, ~~Reidarm vervangen~~
 PH: _____

<u>OK</u>	Niet	Aanwezig
<u>nikel</u>	Niet	Aanwezig
<u>NOU</u>	Niet	Aanwezig
<u>OK</u>	Niet <u>werkt en is</u>	Aanwezig
<u>Werkt OK</u>	Sonde	Fluit
	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> Nee
Stookolie gemorst	Merkteken: Rode Oranje <u>Groene</u>	

TOTAAL TE BETALEN: 20 papier €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in **Vlaam 2** op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM 0478/25.43.43
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd

C. R. L. S. D.