

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant: Polite zone - BIKK
 Straat: Premi van Sande laan 1
 Gemeente: 3150 Heerle
 Tel. of Mail: _____

Erkenningsnummer erkende technicus : **DE SAEDELEIR JEF** **SV 01671**

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)

Algemene Info

Adres reservoir: Idem
 Nummer reservoir: _____
 Nominale waterinhoud: 6000
 Datum ingebruikstelling: 1980
 Vorige S.V. Nummer: ontlezen
 Datum vorige controle: ontlezen
 Datum controle: 10-1-85
 Datum volgende controle: 10-1-87

Firma: _____
 B.T.W. Nr. 020 0261 374 473
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~
Buiten ~~Ondergronds~~
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meling
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,	<u>Peldarm vervangen</u>	
<u>de</u>		
<u>metel. Jan 2cm</u>	<u>PH</u>	
<u>N.O.W.</u>	Niet	Aanwezig
	Niet	Aanwezig
	Niet	Aanwezig
Werkt <u>de</u>	<u>Sonde</u>	Fluit
	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> Nee
Stookolie gemorst		
<u>4/4" 5/4" 2"</u>	Merkteken: Rode Oranje	<u>Groene</u>

TOTAAL TE BETALEN: _____ €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken word aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan meiding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.
 Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaem 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 De gegevens van de tank worden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM 0478/25.43.43
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:

 voor Gelezen en Goedgekeurd
