



**VINCOTTE asbl**  
Organisme de contrôle agréé / Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social: Jan Ollendierlaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
TVA: BE 0402 726 875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis BE 25 2110 4144 1482 • BIC CEBRBE33

U Bollebergweg 2a bus 12, 9052 Gent  
U Jan Ollendierlaan 35, 1800 Vilvoorde  
U Noordringel 23, 2140 Antwerpen  
U Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 241 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 85 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be

Rapport n° 32565412/Gen  
F 073788  
Révisé code: R12

**PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION**

Responsable des travaux: **Installation:**  
Nom, Prénom: **UNITÉ D'HABITATION**  
Adresse: **ALLEE CLOUET AU BOIS n°92 6150 ANDOURNE**  
CP + Commune: **1**

N° carte d'identité: **0665 053 463**  
N.TVA: BE **0665 053 463**  
Bases de l'examen: **Régionnement Général sur les Installations Électriques (RGIE)**  
Art 270:  mise en usage  modification  extension  
Art 271:  périodique  contrôle  temporaire  
Art 276:  renforcement  Art 276bis: vente d'une unité d'habitation

Données générales de l'installation électrique:

Compt. kWh n°: <b>A. 834036</b>	Index pour: nuit	Compt. kWh non placé
Protection branchement (A): <b>020 025 032 040 050 063 080 100 0</b>	Compt. kWh existant: <b>1</b>	Compt. kWh existant: <b>1</b>
Conçue pour U <sub>c</sub> : <b>230 V</b>	3N400 V	Indicé: <b>1</b>
Courant nominal maximum (A): <b>020 025 032 040 050 063 080 100 0</b>	Type de prise de terre: <b>0</b>	Indicé: <b>1</b>
Câble d'alimentation tableau principal: <b>4 x 10 mm²</b>	Type: <b>XVB</b>	Indicé: <b>1</b>
Dispositif diff. gén.: <b>40 A / 300 mA</b>	Nombre de tableaux: <b>1</b>	Indicé: <b>1</b>

Données distribution: **Protections branchement (A): 020 025 032 040 050 063 080 100 0**  
Compt. kWh n°: **A. 834036**  
Index pour: **nuit**

Données installation: **Compt. kWh n°: A. 834036**  
Index pour: **nuit**

Resistances de dispersion de la prise de terre: **A. 2. 0** / Isolationnement général: **7.5 MΩ** / Continuité de terre: **1** / Test dispositif diff.: **1**

Le dispositif différentiel général:  a été plombé /  n'a pas été plombé /  n'a pas été plombé /  ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	
Nouvelle installation	
Néant	<input checked="" type="checkbox"/>
Infractions installation existante	
Néant	<input checked="" type="checkbox"/>
Remarques	
Néant	<input checked="" type="checkbox"/>

Conclusions:  La nouvelle installation est conforme /  n'est pas conforme au RGIE /  n'est pas conforme au RGIE

Agent visiteur: **D. LORENZO** / Agent n°: **1163** / Date: **09/03/2018**

Annexes:  Schéma(s) de position /  Schéma(s) unifilaire(s) /  Schéma(s) de position /  Schéma(s) unifilaire(s)

Le procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et être consulté pour toute modification de l'installation électrique.

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu au cours de la visite de contrôle. En cas de décès partiel ou en sécurité de coup de main, nous vous invitons à compléter (et/ou à compléter) pour les informations complémentaires relatives à l'accident.

Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de donner un avis définitif sur la conformité de l'installation électrique.

Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de donner un avis définitif sur la conformité de l'installation électrique.

Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de donner un avis définitif sur la conformité de l'installation électrique.

Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de donner un avis définitif sur la conformité de l'installation électrique.

Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de donner un avis définitif sur la conformité de l'installation électrique.

Signature: **D. LORENZO** / Agent n°: **1163** / Date: **09/03/2018**

Signature: **VINCOTTE asbl** / Patrice Di Loreudo