



J. VAN HEMELLEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

□ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 118532

Ref. verslag

RAP 1

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	[Redacted]	Voornaam		Postnr	
Adres	[Redacted]	Gemeente			
Installateur	[Redacted]	Gemeente			
BTW-nummer	[Redacted]				
of identiteitskaartnr.		Uitreklingsdatum	-- / -- / --	Gemeente	
Plaats van onderzoek	[Redacted]	Postnr.			
Adres	[Redacted]	Gemeente			
EAN-code	[Redacted]	Elektriciteits- verdeler			
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werk / festiviteiten <input type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)			
Ø voedingskabel (mm²)			
I _{nom} aansluiting (A)			
Type alg. schakelaar			
Aantal borden			
Aantal eindstroombanen			
Type aardelektrode			
Algemene diff.stroom.inr.			
Bijkomende diff.stroom.inr.			

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

Meetingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01				
Aardspreidingsweerstand :	Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	MΩ	Werkings differentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

geen

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP 118532


Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : -- / -- / --

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	<u>11/10/2015</u>	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	<u>J. Van Hemelen</u>	Datum onderzoek:	<u>21/10/2015</u>
---------------------------------------	-------------------	--	-----------------------	------------------	-------------------

RAP-E-901 (01.07.2008)



DZFF	I	J	K	L	M	N	O	P
2P	16A	16A	20A	20A	16A	20A	20A	32A
300mA								

DZFF	A	B	C	D	E	F	G	H
2P	16A	16A	16A	16A	16A	20A	20A	20A
300mA								

overzicht verdeelbord

OPMERKINGEN:

- > De opdracht van Elektriciteit S&K beperkt zich tot het in orde zetten van de bestaande elektrische installatie vlg keuringsverslag dd. 16/12/2014 + aanpassen installatie keuken
- > De volgorde van het schakelmateriaal is louter indicatief.
- > Aanduiding draadsectie zoals gevonden bij vertrek kring aan automaat.

ELEKTRICITEIT S&K bvba



sven & kris hollevoet

trompstraat 41
B-1502 lembeek (halle)
fax : (02) 361.31.88
BE 0448.708.340

bestaande ééngesinswoning
Jurgen DAVID
Kasteelbrakelsesteenweg 372
B-1502 Lembeek (Halle)
EÉNDRAADSSHEMA

afgevaardigde erkend organisme
J. B. VAN DER VLIET
INGENIEUR IN DE ELEKTRICITEIT
SVALEBEK

02 OCT 2015
datum:



OPMERKINGEN:

- > De opdracht van Elektriciteit S&K beperkt zich tot het in orde zetten van de bestaande elektrische installatie vlg keuringsverslag dd. 16/12/2014
+ aanpassen installatie keuken
- > De volgorde van het schakelmateriaal is louter indicatief.
- > Aanduiding draadsectie zoals gevonden bij vertrek kring aan automatisch.

ELEKTRICITEIT **S&K** bvba

svен & kris hollevoet

trompstraat 41
B-1502 lembeek (halle)
fax : (02) 361.31.88
BE 0448.708.340

bestaande ééngesinswoning
Jurgen DAVID
Kasteelbrakelsesteenweg 372
B-1502 Lembeek (Halle)

SITUATIESCHEMA GELIJKVLOERS/VERDIEPING

afgevaardigde erkend organisme
VH
NEBULUS
inspectie (S)
SINCE 1985

02 OCT 2015

datum :