

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202408291311-55941	
naam: VDM Systems		technicus	
straat en nummer: Fijnestraat 2		voornaam en naam: Wim Van Der Mautem	
postcode en gemeente: 1741 Wambeek		erkenningnr.: SV02639	
tel.: 02 582 45 56	gsm:	datum controle: 29/08/2024	
fax:		arbeidsduur: van 13:11 tot 13:14	
email: info@vdm-systems.be; peggy@vdm-systems.be			
ondernemingsnummer: BE0452 125 413			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: STEF DE MEERLEER		naam contactpersoon:			
straat en nummer: GENTSESTRAAT 98/1		straat en nummer: Watermolenstraat 24			
postcode en gemeente: 9420 Burst		postcode en gemeente: 9572 Lierde			
tel.:	gsm: 0470/51.99.03	tel.:	gsm:		
email: INFO@ATTESTEXPERT.BE		email: INFO@ATTESTEXPERT.BE			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 5000	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☐ ondergronds	☐ groeve	☐ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☒ bovengronds	☐ niet toegankelijk	☒ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☒ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 29/08/1970		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☒ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig
--

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren				
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok	
☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok	
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en		☒ aanwezig	☒ ok	
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding		☐ niet aanwezig	☐ niet ok	
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter		☒ aanwezig	☒ ok	
						☐ niet aanwezig	☐ niet ok	
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:				
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok	☒ niet ok	opmerkingen:				
	algemene staat tank	☐ ok	☒ niet ok					
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee					
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee					
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok	☒ niet ok	opmerkingen:				
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem			aanwezig		controle werking	
	fluit		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal					☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): onder het vloeistofniveau (dBµV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☒ ja	☐ nee	☐ ok	☒ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☐ ok ☒ niet ok	
enorme roestvorming onderaan	

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☒ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☒ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
Te treffen maatregelen: tank te verwijderen	

GEEN VOLGENDE KEURING MOGELIJK	
 handtekening erkend technicus naam: Wim Van Der Mautem	voor kennisname  handtekening klant naam: STEF DE MEERLEER hoedanigheid: Klant