

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

Heuvel 35
 2440 Geel
 Opmaak asbest inventaris attest
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant _____
 Straat Mosvenne 29
 Gemeente 3272 Tesseloh
 Tel. _____

Erkenningsnummer erkende technicus :

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem _____
 Nummer reservoir: _____
 Nominale waterinhoud: 3000
 Datum ingebruikstelling: 1980
 Vorige S.V. Nummer: onleesbaar
 Datum vorige controle: 5-8-00
 Datum controle: 22-2-24
 Datum volgende controle: 22-2-29

Firma: _____
 B.T.W. Nr. _____
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: Binnen Bovengronds
 ~~Buiten~~ ~~Ondergronds~~
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek Beperkt

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen (.....)

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig | | |
| Verluchting te klein | | |
| Vuil en stookolie gemorst, | Peildarm vervangen | |
| <u>nihil</u> | | |
| <u>N.O.K</u> | Niet | Aanwezig |
| <u>-</u> | Niet | Aanwezig |
| <u>-</u> | Niet | Aanwezig |
| Werkt <u>de</u> | Sonde | Fluit |
| Verdere exploitatie toegelaten: | | <u>Ja</u> Nee |
| Stookolie gemorst | | |
| 4/4" 5/4" | Merkteken: Rode Oranje | <u>Groene</u> |

TOTAAL TE BETALEN: _____

€

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaem 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op www.lne.be/themas/vergunningen:praktisch/fag/stookolietanks/. Of op www.infomazout.be

Naam en handtekening klant: