

### Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

# SAPACO B.V.

Heuvel 35  
 2440 Geel  
 GSM.  
 BTW Nr. BE 0883.716.223  
[Sapaco@telenet.be](mailto:Sapaco@telenet.be)

Klant: \_\_\_\_\_  
 Straat: Lim Beg 145  
 Gemeente: 2730 Herzele  
 Tel.: \_\_\_\_\_

Erkenningsnummer erkende technicus :

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

2. ~~Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

#### Algemene Info

05239

Adres reservoir: Idem  
 Nummer reservoir: \_\_\_\_\_  
 Nominale waterinhoud: 5000  
 Datum ingebruikstelling: 1985  
 Vorige S.V. Nummer: SV04159  
 Datum vorige controle: 13-3-21  
 Datum controle: 30-8-24  
 Datum volgende controle: 30-8-29

Firma: \_\_\_\_\_  
 B.T.W. Nr. \_\_\_\_\_  
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~  
 Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~  
Buiten Ondergronds  
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~  
 Kenplaatje tank aanwezig: ~~Ja~~ Nee  
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

#### Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen  
 Algemene staat van de opslagplaats  
 Dichtheidsbeproeving ( Ultrasoon SDT )  
 Aanwezigheid water en of slib  
 Attest van de vorig keer aanwezig  
 Cathodisch bescherming  
 Lekdetectiesysteem  
 Overvulbeveiligingssysteem  
 Potentiaal meting  
 Verontreiniging buiten het reservoir  
 Nominale diameter verluchting

#### Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

Verluchting te klein	
Vuil en stookolie gemorst,	<u>Peildam vervangen</u>
<u>ok</u>	
<u>nihil</u>	<del>PH</del>
<u>ok</u>	<u>Niet wel</u> <span style="float: right;">Aanwezig</span>
	<u>Niet</u> <span style="float: right;">Aanwezig</span>
	<u>Niet</u> <span style="float: right;">Aanwezig</span>
Werkt <u>ok</u>	<del>Sonde</del> <span style="float: right;">Fluit</span>
	Verdere exploitatie toegelaten: <u>Ja</u> <del>Nee</del>
Stookolie gemorst	
4/4" <u>5/4" 2"</u>	Merkteken: <del>Rode</del> <u>Oranje</u> <u>Groene</u>

TOTAAL TE BETALEN: \_\_\_\_\_ €

Betaling: Volstaan of Via Bank

\* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlarem 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging  
 De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd