

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

Heuvel 35
2440 Geel
GSM. 0478/25.43.43
BTW Nr. BE 0883.716.223
Sapaco@telenet.be

Klant _____
Straat _____
Gemeente _____
Tel. of Mail _____

Erkenningsnummer erkende technicus :

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem _____
Nummer reservoir: _____
Nominale waterinhoud: 5400
Datum ingebruikstelling: 1975
Vorige S.V. Nummer: SU02135
Datum vorige controle: 7-07-00
Datum controle: 5-8-24
Datum volgende controle: 5-8-29

Firma: _____
B.T.W. Nr. _____
Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
Plaats: ~~Binnen~~ ~~Bovengronds~~
Buiten Ondergronds
Buitenwand: ~~Ontoegankelijk~~ Toegankelijk
Kenplaatje tank aanwezig: ~~Ja~~ Nee
Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Opmerkingen
Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig
Verluchting te klein
Vuil en stookolie gemorst, ~~Peildarm vervangen~~
ok
nihil ~~PH~~
n.o.k. Niet Aanwezig
Niet Aanwezig
Niet Aanwezig
Werkt ok ~~Sonde~~ Fluit
Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~
Stookolie gemorst
4/4" 5/4" 2" Merkteken: ~~Rode~~ ~~Oranje~~ Groene

TOTAAL TE BETALEN: _____ €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlarem 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd