

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

Heuvel 35
2440 Geel
GSM. 0478/25.43.43
BTW Nr. BE 0883.716.223
Sapaco@telenet.be

Klant: _____
Straat: Jaeverstraat 18
Gemeente: 2230 Janselst
Tel. of Mail: _____

Erkenningsnummer erkende technicus :

SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem
Nummer reservoir: _____
Nominale waterinhoud: 5000
Datum ingebruikstelling: 1980
Vorige S.V. Nummer: onleesbaar
Datum vorige controle: onleesbaar
Datum controle: 24-1-25
Datum volgende controle: 24-1-30

Firma: _____
B.T.W. Nr. _____
Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
Plaats: Binnen Bovengronds
~~Buiten~~ ~~Ondergronds~~
Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
Onderzoek: Periodiek Beperkt

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
Algemene staat van de opslagplaats
Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)
Aanwezigheid water en of slib
Attest van de vorig keer aanwezig
Cathodisch bescherming
Lekdetectiesysteem
Overvulbeveiligingssysteem
Potentiaal meting
Verontreiniging buiten het reservoir
Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig
Verluchting te klein
Vuil en stookolie gemorst, Peildarm vervangen
Met uitgewerd
nihil PH:
N.O.K Niet Aanwezig
--- Niet Aanwezig
--- Niet Aanwezig
Werkt ok Sonde Fluit
Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~
Stookolie gemorst
4/4" 5/4" ~~3"~~ Merkteken: Rode ~~Oranje~~ Groene

TOTAAL TE BETALEN: _____ €

Betaling: Volstaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd